

KIPOR®

KIPOR POWER

MANUAL DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți acest manual de utilizare, deoarece conține importante informații de siguranță.

GENERATOR DIESEL

MODEL *OPEN FRAME*

Monofazat:

KDE 25E / 30E / 35E

Trifazat:

KDE 30E3 / 35E3 / 45E3

KDE 60E3 / 75E3 / 100E3

MODEL *ULTRA SILENT*

Monofazat:

KDE 25SS / 30SS / 35SS

Trifazat:

KDE 30SS3 / 35SS3 / 45SS3

KDE 60SS3 / 75SS3 / 100SS3

MODEL *SUPER SILENT*

KDE 40ST3



CUPRINS

- 1. Instructiuni si etichete de siguranta**
- 2. Denumirea pieselor**
- 3. Transport si depozitare**
- 4. Conectarea consumatorilor**
- 5. Functionarea generatorului**
- 6. Uleiul, lichidul de racire si combustibilul**
- 7. Acumulatorul**
- 8. Intretinerea si service-ul generatorului**
- 9. Probleme tehnice**
- 10. Depozitarea pe termen lung**
- 11. Specificatii tehnice**

1. INSTRUCȚIUNI SI ETICHETE DE SIGURANTA

Semnificatia etichetelor de siguranta:

 PERICOL	Indica o mare posibilitate de ranire grava a personalului sau moarte, daca instructiunile de folosire nu sunt respectate.
 AVERTISMENT	Indica posibilitatea de ranire sau de avariere a echipamentului, daca instructiunile de folosire nu sunt respectate.
 ATENTIE	Pentru a prelungi durata de functionare a generatorului, urmati instructiunile de utilizare. Toate persoanele care intra in contact cu generatorul trebuie sa cunoasca instructiunile de utilizare. Modificarea generatorului va avea un impact semnificativ asupra performantelor acestuia si ii va reduce durata de functionare. Nu se acorda garantie pentru generatorul care a fost modificat sau nu au fost utilizate piese originale cand a fost reparat.
 AVERTISMENT	Etichetele de avertizare trebuie sa fie lipite pe generator. Nu lasati etichetele sa se deterioreze sau sa se desprinda. Respectati etichetele.

PERICOL **Gazele evacuate**


- Gazele evacuate sunt toxice.
- Gazele de esapament contin monoxid de carbon.
- Nu lasati generatorul sa functioneze in spatii inchise.
- Asigurati o ventilatie adecvata.
- Esapamentul nu trebuie sa fie in apropierea oamenilor.



PERICOL **Socuri electrice**

Daca generatorul nu este folosit conform instructiunilor de utilizare, operatorul se poate electrocuta.

- Nu lucrati sub tensiune.
- Nu atingeti echipamentul cu mainile ude pentru ca exista risc de electrocutare.
- Inchideti cutia de borne si strangeti bine suruburile bornelor de curent electric.
- Inainte de verificari, asigurati-va ca generatorul este complet oprit.
- Nu atingeti instalatia interna cand generatorul functioneaza.
- Inchideti si incuiati usa laterala a generatoarelor din gama Super Silent inainte de pornire.
- Puneti siguranta circuitului in pozitia OFF inainte de a deschide cutia de borne.



PERICOL **Protectie de pamant (Impamantare)**

Daca impamantarea nu este corecta, protectia nu va fi eficienta provocand socuri electrice sau chiar moartea.

- Conectati atat impamantarea generatorului cat si impamantarea echipamentului.

PERICOL **Piese mobile**

Nu atingeti partile mobile interne. Este periculos.

- Inchideti usa laterala a generatoarelor din gama super silent inainte de pornire.

- Ventilatorul radiatorului va continua sa se roteasca o perioada dupa ce motorul a fost oprit.
- Nu umblati la generator decat dupa oprirea acestuia.


⚠ ATENTIE *Pericol de incendiu*

- Combustibilul si lubrifiantul sunt extrem de inflamabili in anumite conditii.
- Realimentati in zone bine ventilate si cu motorul oprit (pentru KDE 25 se poate face alimentarea din rezervor separat cu ajutorul pompei fara oprirea generatorului).
- Nu lasati materialele inflamabile si explozive langa generator.
- Este interzisa prezenta tigarilor, focului sau scanteilor cand realimentati generatorul. Asigurati-va ca spatiul in care alimentati este bine ventilat.
- Stergeti combustibilul varsat in timpul alimentarii.



⚠ ATENTIE *Depozitarea*


- Daca generatorul nu este asezat corect, acesta poate produce un accident.
- Asigurati-va ca usile de acces nu sunt deteriorate, iar suruburile nu sunt slabite.
- Generatorul trebuie asezat pe o suprafata plana suficient de solida incat sa suporte greutatea acestuia.
- Daca suprapuneti doua generatoare, greutatea si marimea celui de deasupra trebuie sa fie mai mici decat a celui de dedesubt.
- Nu porniti generatoare ce sunt suprapuse. Pot provoca accidente.



⚠ ATENTIE *Piese fierbinti*

Esapamentul poate deveni foarte fierbinte incat sa aprinda cu usurinta unele materiale. Nu atingeti esapamentul cand este fierbinte.

- Permeteti motorului sa se raceasca inainte de depozitarea sa. Esapamentul se incalzeste in timpul functionarii si ramane cald dupa ce motorul a fost oprit.
- Pentru a preveni oparirea, acordati atentie etichetelor de pe generator.
- Inchideti usa laterala a generatoarelor din gama super silent inainte de pornire.



⚠ ATENTIE *Capacul radiatorului*

Daca deschideti capacul radiatorului cand apa de racire este foarte fierbinte, va puteti opari datorita aburilor sau apei.

- Nu deschideti radiatorul cand motorul functioneaza sau la scurt timp dupa ce a fost oprit.
- Nu completati cu lichid de racire pana cand motorul nu este rece.

⚠ ATENTIE *Utilizarea acumulatorului*

Acumulatorul poate produce gaz inflamabil. Evitati orice posibilitate de explozie.

- Incarcati acumulatorul intr-un spatiu bine ventilat. In caz contrar, gazele inflamabile pot produce un incendiu.
- Nu conectati borna pozitiva la cea negativa. In caz contrar, se poate produce un incendiu.
- Deconectati borna de pamant cand realizati intretinerea si service-ul generatorului.
- Evitati contactul cu electrolitul deoarece contine acid sulfuric si va puteti arde.
- Daca pielea si hainele intra in contact cu electrolitul, curatati cu cantitati mari de apa.
- Verificati acumulatorul dupa oprirea motorului.

⚠ ATENTIE Responsabilitatile operatorului

Generatorul nu trebuie operat cand sunteti obosit sau sub influenta bauturilor alcoolice.


- Asigurati-va ca operatorul cunoaste instructiunile de utilizare.
- Utilizati imbracaminte si masti de protectie.

⚠ ATENTIE Nivelul de zgomot

- Inchideti usile laterale ale generatoarelor din gama super silent inainte de pornire. Altfel nivelul de zgomot va fi foarte mare.
- Generatoarele din gama open frame pot cauza probleme auditive operatorului. Utilizati casti de protectie sau luati alte masuri de protectie.

⚠ ATENTIE Conectarea generatorului

- Conexiunile, ca sursa alternativa de energie la reseaua electrica, trebuie realizate de un electrician, respectand legislatia in vigoare.
- Conexiunile gresite pot permite curentului electric sa trimita un curent electric catre reseaua electrica. Astfel pot avea loc accidente grave.

**⚠ ATENTIE Transportul**

Nu utilizati franghii si scara pentru a ridica generatorul. Altfel generatorul poate cadea.

Nimeni nu trebuie sa stea sub generatorul ridicat.

Ridicati generatorul utilizand carligul de ridicare.

Nu ridicati sau miscati generatorul cand motorul nu este oprit. Altfel se poate rupe ventilatorul.

Fixati generatorul cu ajutorul franghiilor, dupa asezarea acestuia in masina.




Nu aruncati echipamentele electrice, industriale si partile componente la gunoiul menajer!


In concordanta cu normele in vigoare: Directiva 2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a anumitor directive (directiva cadru a deseurilor), Directiva 2002/96/EC, privind deseurile de echipamente electrice si electronice, modificata prin Directiva 2003/108/EC si Directiva 2008/34/EC, Directiva 2000/53/EC, privind vehiculele scoase din uz, modificata prin Directiva 2008/33/EC, etc., echipamentele industriale si partile componente uzate, a caror durata de utilizare a expirat, trebuie colectate separat si predate unui centru specializat de reciclare. Este interzisa aruncarea acestora in natura, deoarece sunt o sursa potentiala de pericol si de poluare a mediului inconjurator.

2. DENUMIREA PIESELOR


2.1. *Prezentare exterioara*




2.2. Structura interna si denumirea pieselor




2.3. Panoul de control




Panoul aplicabil la KDE30SS3, KDE35SS3, KDE40ST3, KDE45SS3, KDE60SS3, KDE25SS, KDE30SS, KDE35SS.



Panou aplicabil la KDE75SS3, KDE100SS3



Panou aplicabil la KDE30E3, KDE35E3, KDE25E, KDE30E, KDE35E



Panou aplicabil la KDE45E3, KDE60E3, KDE75E3, KDE100E3

2.4. Funcțiile generatorului și manualul de operare

- 1) Setarea echipamentului, led-urilor și generatorului: vezi manualul de operare al panoului inteligent pentru detalii.
- 2) Utilizarea comutatorului și ajustorului.

1. Comutatorul de pornire

Comutator pentru pornire, funcționare și oprire.

⚠ ATENȚIE: Nu lăsați cheia în contact, dacă nu utilizați generatorul.

OFF - Indică poziția cheii și faptul că generatorul este oprit.

ON – Indică faptul că echipamentul funcționează.

START - Indică poziția de pornire a motorului. Pozitionați comutatorul în această poziție pentru a porni și preîncălzi generatorul. Cheia va reveni automat în poziția ON după pornire.

HEAT - Panoul va preîncălzi automat generatorul în timp ce pornește; timpul de preîncălzire poate fi setat foarte ușor.

Generatorul se preîncălzește când panoul arată **PRE-H**, și pornește când arată **START**.

Comutator pornire



Intrerupator
Intrerupatorul se va opri între pozițiile ON și OFF, dacă este oprit de un supracurent.

2. Intrerupatorul principal

Funcții:

Întrerupe furnizarea de energie către bornele generatorului.

Siguranta sare în caz de scurtcircuit sau suprasarcină, pentru a proteja generatorul.

La pornire puneți întrerupatorul în poziția OFF, în timp ce ON este pentru utilizarea energiei electrice.

⚠ ATENȚIE: Nu utilizați întrerupatorul pentru a porni sau opri consumatorii mașinii, altfel, pot avea loc accidente.

3. Ajustorul tensiunii

Funcția este pentru ajustarea tensiunii de ieșire. Tensiunea va crește dacă rotiți spre dreapta și va scădea dacă rotiți spre stânga.

Interval posibil de ajustare a tensiunii

	50Hz (V)	60Hz (V)
Valoare maximă	250±2	260±2
Valoarea minimă	Sub 200	Sub 210

4. Siguranța

- Circuitul de preîncălzire: Siguranța (Capacitatea este de 50A);
- Circuitul de încărcare: Siguranța (Capacitatea este de 20A);
- Circuitul de reglare a puterii: Siguranța (Capacitatea este de 10A).

5. Lumina fundal și întrerupatorul panoului

Lumina panoului este utilizată pe timp de noapte pentru a citi valorile de pe display.

Aceasta se va aprinde în momentul în care întrerupatorul este în poziția ON.

⚠ ATENȚIE: Lumina poate fi aprinsă chiar dacă generatorul nu este utilizat. De aceea opriți lumina în cazul în care generatorul nu este utilizat sau este depozitat pe termen lung.

6. Led-ul de avertizare pentru operare:

Indică faptul că generatorul este în starea de funcționare.

7. Butonul de oprire in caz de urgenta:

Folositi acest buton pentru a opri repede generatorul in cazul unui accident. Butonul se va bloca singur daca este apasat. Rotiti butonul in sens orar pentru a reporni echipamentul.

8. Indicatorul de combustibil

Indica nivelul motorinei din rezervor si arata cand trebuie realimentat.

3. TRANSPORT SI DEPOZITARE

3.1. Transport


⚠ ATENTIE

Nu ridicati generatorul cu franghie, deoarece nu poate suporta greutatea unitatii.

Utilizati carligul de ridicare pentru a ridica generatorul in timpul transportului. Nu utilizati manerele laterale.



- Cand unitatea este suspendata, este interzis sa se stea sub ea.
- Nu ridicati sau mutati unitatea in timp ce functioneaza. Pot avea loc accidente.
- Cand transportati unitatea cu un vehicul, fixati generatorul ca in figura urmatoare.



3.2. Depozitare

⚠ PERICOL: Gaze de esapament toxice.

O ventilatie necorespunzatoare va cauza lipsa de oxigen, care poate provoca intoxicarea persoanelor sau chiar moarte.

- Nu utilizati generatorul in spatii slab ventilate. Echipamentul nu poate fi folosit in spatii inchise precum depozit, pasaj subteran etc.
- Teava de esapament nu trebuie sa fie indreptata catre persoane.

⚠ ATENTIE: Vibratii

Vor exista vibratii in timpul functionarii datorita pieselor mobile ale echipamentului. Atentie la urmatoarele aspecte cand instalati generatorul:

- Generatorul trebuie pus pe o suprafata stabila si plana. Daca suprafata nu este uniforma, generatorul poate avea vibratii anormale.

⚠ ATENTIE: Zgomot

Nivelul zgomotului ridicat in timpul utilizarii.

- Inchideti usa generatorului Super Silent dupa asamblare.
- Zgomotul produs de generatorul Open Frame poate avea un impact asupra oamenilor din apropierea acestuia.
- Luati masuri pentru a impiedica producerea unor zgomote prea mari, de exemplu camere izolate fonic.

⚠️ ATENTIE: Amplasament

- Generatorul trebuie pus pe o suprafata stabila si plana.
- Pentru a alimenta mai usor, pastrati o distanta de 1m in partea laterala a orificiului de alimentare.
- Pentru a verifica toate piesele generatorului, a adauga lubrifiant si pentru a conecta cablurile, pastrati o distanta de 1,2m in apropierea cutiei de control.
- Pastrati un spatiu pentru esapament si pentru adaugarea apei de racire.
- Radiatorul poate fi usor ancrasat, iar izolatia pieselor electrice este afectata cand exista mult praf.

⚠️ ATENTIE: Instalatia interioara

- Gazele de esapament pot fi evacuate de esapament.
- Orificiul de admisie trebuie sa fie suficient de mare pentru a evita supraincalzirea generatorului.
- Temperatura din apropierea generatorului va creste daca spatiul nu este ventilat. Va fi redua durata de functionare a generatorului.

4. CONECTAREA CONSUMATORILOR**4.1. Alegerea cablului electric**

Alegerea cablului electric depinde de curentul admisibil al cablului si de distanta dintre sarcina si generator. Sectiunea cablului trebuie sa fie suficient de mare.

Daca curentul din cablu este mai mare decat cel admis, acesta se va arde. Daca cablul este lung si subtire, tensiunea de intrare a aparatului electric nu va fi suficienta, determinand ca generatorul sa nu porneasca. In urmatoarea formula puteti calcula valoarea potentialului "e":

$$\text{Potential (v)} = 1/58 * \text{Lungime/Aria sectiunii} * \text{Curent (A)} * \sqrt{3}$$

Relatiile intre curentul admis, lungimea si aria sectiunii cablului de izolatie (monofilar, multifilar) sunt dupa cum urmeaza:

Presupunand ca tensiunea utilizate este 220V si potentialul sub 10V.

Cablul monofilarsectiune mm²

Curent	Lungime	50m	75m	100m	125m	150m	200m
50A		8	14	22	22	30	38
100A		22	30	38	50	50	60
200A		60	60	60	80	100	125
300A		100	100	100	125	150	200

Cablul multifilarsectiune mm²

Curent	Lungime	50m	75m	100m	125m	150m	200m
50A		14	14	22	22	30	38
100A		38	38	38	50	50	60
200A		38x2	38x2	38x2	50x2	50x2	50x2
300A		60x2	60x2	60x2	60x2	80x2	100x2

4.2. Impamantarea**⚠️ PERICOL: Socuri electrice**

- (1) Pot rezulta socuri electrice, chiar moarte daca este conectat cu bornele de iesire.
- Puneti siguranta centrala pe OFF si opriti motorul inainte de a conecta consumatorii.
 - Inchideti capacul bornelor de iesire si strangeti surubul cand utilizati generatorul.

- (2) Nu utilizati cabluri rupte. Altfel vor rezulta accidente. Daca surubul nu este suficient de strans, cablul electric se va incinge si poate exista pericol de incendiu.

Metoda de impamantare

(1) Impamantarea generatorului

- Borna de pamant a scurgerii si a cutiei externe trebuie conectate precum este ilustrat in figura urmatoare:
- Borna de pamant a panoului extern

Cablul pentru impamantare trebuie sa corespunda cu capacitatea generatorului, specificata in standardul tehnic pentru aparate electrice. Daca face parte din clasa D de impamantare (impamantare Nr. 3), legati-l la pamant cand rezistenta este sub 100Ω . (Cand tensiunea este peste 300V, utilizati impamantare de clasa C, si rezistenta de impamantare este sub 10Ω .)

(2) Impamantarea consumatorilor

Panoul extern al consumatorului trebuie sa fie impamantata, precum la generator. Cablul de impamantare depinde de standardul electric relativ si de capacitatea de incarcare. Impamantarea sarcinii electrice trebuie sa fie clasa D (Nr. 3), iar rezistenta trebuie sa fie sub 500Ω .

(3) Atentie cand legati de pamant generatorul.

Introduceti un capat al cablului de legare la pamant la generator, iar capatul superior il ingropati in pamant.

Fixati cablul pentru ca oamenii sa nu se impiedice de el.

⚠ ATENTIE: Strangeti surubul cand vreti sa utilizati generatorul in mod continuu. Altfel acesta se va arde.

(4) Metoda de conectare a bornei trifazate cu patru conectoare.

Conectati borna dupa ce ati verificat faza si tensiunea sarcinii. Exista borne trifazate cu patru conductori pe panou.


(5) Puterea de iesire a generatorului monofazat (230/240V)

- Exista prize monofazate si o borna monofazata pe panou, deci cablul poate fi conectat la trei consumatori monofazati, separat. Cand voltmetrul pentru AC este 400/416V, tensiunea de iesire monofazata este 230/240V.
 - Puterea maxima a fiecarui circuit monofazat este $PN/3 \times 0,8$.
- PN: puterea de iesire nominala a generatorului.


- Asigurati-va ca puterea totala a fiecarei faze nu depaseste $PN/3$, cand utilizati o faza sau toate cele trei faze in acelasi timp.

(6) Cand conectati consumatorii, aveti grija la :


- Instalati un comutator intre borna de iesire si consumator pentru a controla conexiunea sarcinii. Daca furnizati electricitate consumatorului utilizand direct intrerupatorul, pot aparea defecte la intrerupator.
- Cand generatorul este conectat la consumator, intrerupatorul panoului de control si eclisa trebuie sa fie in pozitia OFF pentru a opri motorului.
- Cablul conectat la consumatori. Nu poate fi conectat la cealalta borna de iesire.
- Dupa conectarea la consumatori, inchideti eclisa si strangeti surubul.



Borna de pamant a panoului exterior



Borna de pamant a consumatorului



5. FUNCTIONAREA GENERATORULUI

Verificari pre-operare

Verificati fiecare piesa a generatorului conform timpului de functionare.

Asigurati-va ca generatorul si consumatorii sunt in siguranta, iar toti cei din apropierea echipamentului sunt avertizati, inainte de pornirea acestuia.

Atentie la urmatoarele piese ale generatorului: piese mobile, piesele fierbinti si piesele de inalta tensiune. Porniti motorul dupa inchiderea usii pentru a evita zgomotul si orice alt accident neprevazut.

⚠ ATENTIE: Opriti motorul si verificati avaria, daca lampile de avertizare se aprind.

⚠ ATENTIE: Verificati unitatea de scurgeri de ulei, apa, aer sau sunete anormale.

5.1. Verificarea pornirii initiale


⚠ PERICOL Piesele mobile sunt periculoase!

Piesele mobile de inalta viteza sunt foarte periculoase cand generatorul functioneaza.

- Inchideti usile cand utilizati generatorul.
- Realizati service-ul pieselor interne doar dupa ce motorul s-a oprit complet.
- Ventilatorul electric de racire continua sa se roteasca o perioada dupa ce motorul s-a oprit. Nu incepeti verificarile pana nu se opreste complet.

Verificari inainte de pornire:


(1) Verificati uleiul motorului




(2) Verificati apa de racire din radiator



(3) Verificati cureaua ventilatorului



(4) Verificati combustibilul



(5) Verificati conducta de combustibil.

- (6) Verificati electrodul bateriei.
- (7) Verificati impamantarea.
- (8) Verificati drenajul de apa si ulei.
- (9) Verificati sa nu fie piese slabite.
- (10) Curatati unitatea in interior si in exterior.

(1) Verificati uleiul motorului

- a) Verificati uleiul de motor cu joja de ulei. Nivelul uleiului trebuie sa fie intre nivelul maxim (H) si nivelul minim (L).
- b) Daca nivelul de ulei este mai jos de pozitia L, adaugati ulei de motor.
- c) Verificati daca motorul este curat sau nu.

⚠ ATENTIE: Uleiul de motor se consuma incet cand unitatea functioneaza continuu. Pentru a evita aparitia de defecte datorita lipsei de ulei, verificati nivelul acestuia si adaugati daca este necesar.

(2) Verificati apa de racire din radiator

⚠ ATENTIE: Aveti grija, radiatorul este fierbinte.

Nu este indicat sa deschideti carcasa radiatorului cand lichidul de racire este foarte fierbinte.

- Nu deschideti carcasa radiatorului cand motorul functioneaza sau cand motorul a fost oprit de foarte putin timp.
- Verificati lichidul de racire dupa ce motorul a fost oprit.

Verificati nivelul lichidului de racire din rezervor. Adaugati lichid daca nivelul acestuia este sub pozitia LOW.

Verificati periodic nivelul apei din rezervor.

⚠ ATENTIE: Rotiti capacul radiatorului spre dreapta si strangeti. Altfel, lichidul de racire se poate evapora cauzand defecte unitatii.

(3) Verificati cureaua de ventilator.

Verificati tensionarea curelei. Verificati daca cureaua este uzata. Inlocuiti daca este necesar. Informatii suplimentare regasiti in manualul motorului.

(4) Verificati combustibilul

Verificati nivelul combustibilului inainte de a porni generatorul. Adesea deschideti surubul pentru drenaj de la rezervorul de combustibil pentru a scurge sedimentele si impuritatile.



(5) Verificati electrolitul acumulatorului

⚠ ATENTIE: **Utilizarea acumulatorului**

Electrolitul acumulatorului contine acid sulfuric. Exista pericol de incendiu daca nu este utilizat corect.

Desfaceti capacul acumulatorului, verificati nivelul electrolitului (10-12mm deasupra discului polar). Daca nu este pana la nivelul indicat, adaugati apa distilata.

In cazul contactului pielii cu electrolitul acumulatorului, spalati cu apa imediat.



(6) Verificati impamantarea

Verificati impamantarea protectiei, cutiei externe si a consumatorilor.

(7) Verificati generatorul de scurgeri de apa si combustibil

Inspectati unitatea in intregime si deschideti usa de acces pentru a verifica daca sunt scurgeri de apa si ulei. In cazul in care exista, contactati distribuitorul autorizat Kipor.

(8) Verificati daca sunt piese slabite

Verificati daca piulitele si suruburile sunt slabite. Strangeti, daca este necesar. In special, verificati filtrul de aer, toba de esapament si alternatorul de incarcare.

Atentie la cablurile rupte si la bornele slabite.

(9) Curatati unitatea

Verificati interiorul unitatii de praf si impuritati. Curatati daca este necesar.

Verificati toba de esapament si spatiile din apropierea motorului si curatati daca este necesar.


Verificati daca orificiul de admisie si evacuare este infundat cu mizerie. Curatati daca este necesar.

5.2. Pornirea generatorului

Urmati urmatoarea procedura de pornire:

Siguranta este in pozitia OFF → acceleratia (start, inactiv) → comutator pornire (preincalzire) → comutator pornire (start) → comutator pornire (functionare) → pornire electromotor → incalziti unitatea pentru 5 minute (mai multe minute cand este mai rece) → acceleratie (functionare) → reglati viteza → reglati tensiunea.

Intreupatorul este in pozitia ON




⚠ ATENTIE: Temperatura lichidului de racire poate creste daca lasati generatorul sa mearga in gol prea mult timp dupa ce s-a pornit.

⚠ ATENTIE

Nu porniti motorul daca siguranta generatorului este in pozitia ON.

- Deschideti comutatorul combustibilului din partea inferioara a rezervorului, inainte de a porni motorul.
- Asigurati-va ca siguranta generatorului este in pozitia OFF.
- Setati acceleratia in pozitia START, IDLE.
- Setati comutatorul de pornire in pozitia PREHEAT. Cand lampile de avertizare pentru presiunea uleiului, temperatura apei si incarcare se sting, setati comutatorul de pornire in pozitia START. Dupa care porniti motorul.



ATENTIE

Daca motorul nu este suficient de cald pentru a porni, preincalziti-l.

a. Eliberati comutatorul dupa ce generatorul a pornit. Asigurati-va ca lampile de avertizare sunt stinse.

b. Dupa ce a pornit, lasati motorul sa se incalzeasca 5 minute in pozitia START.IDLE.

c. Setati acceleratia in pozitia RUN, dupa ce s-a incalzit echipamentul. Verificati daca turatia corespunde cu datele din urmatorul tabel, prin folosirea frecventmetrului. Daca nu, reglati frecventa.

	Turatia la mers in gol (frecventa)
50Hz	1575 rpm (aproximativ 52.5 Hz)

d. Reglati tensiunea utilizand potentiometrul. Setati intrerupatorul in pozitia ON pentru ca unitatea sa genereze energie electrica.

5.3. Utilizarea din timpul functionarii

1. Verificari dupa pornirea echipamentului

(1) Verificati contoarele si lampile de avertizare.

Toate lampile de avertizare sunt stinse in conditii normale de lucru.

(2) Verificati esapamentul.

Gazele de esapament trebuie sa fie incolore.

Gazele au culoarea neagra: arderea combustibilului nu este suficienta.

Gazele au culoarea alba: consumul de ulei este mare.

2. **Tahometrul, frecventometrul si voltmetrul** trebuie sa functioneze in concordanta cu regulatorul de tensiune si frecventa.

⚠️ ATENTIE: Nu reduceti viteza cu ajutorul acceleratiei sau cu butonul pentru frecventa cand este conectat consumatorul. Tensiunea si frecventa scad daca viteza este redusa, rezultand avarii.

3. Ventilator electric


Ventilatorul electric este instalat in radiator. Asigurati-va ca ventilatorul se poate roti si ca nu face sunete si vibratii anormale. Pe masura ce puterea ventilatorului electric este alimentat de la generator, acesta nu se va roti cand motorul de abia a pornit sau merge in gol la viteza redusa.

Lampa de avertizare a puterii se va aprinde, iar ventilatorul va porni daca turatia motorului va creste pentru a distribui electricitate. Odata ce tensiunea atinge un nivel stabil, ventilatorul electric va continua sa se roteasca chiar daca viteza va descreste.

4. **Siguranta.** Daca siguranta de la intrerupatorul monofazat din cutia de control este arsa, verificati cauza defectului si inlocuiti siguranta daca este necesar. Asigurati-va ca ventilatorul electric poate functiona corect.
5. **Circuitul de siguranta.** Daca circuitul de siguranta al ventilatorului electric este in pozitia OFF, eliminati avaria si pozitiona-l in pozitia ON pentru a verifica daca ventilatorul se poate roti normal sau nu.

5.4. Oprirea

- (1) Asigurati-va ca siguranta consumatorilor este in pozitia OFF.
- (2) Setati intrerupatorul in pozitia OFF.
- (3) Pozitionati manerul acceleratiei in pozitia START. IDLE, dupa aceea lasati sa mearga aproximativ 5 minute.
- (4) Setati cheia de pornire in pozitia STOP.
- (5) Scoateti cheia din contact.
- (6) Asigurati-va ca panoul s-a stins.
- (7) Verificati combustibilul si alimentati daca este necesar.
- (8) Verificati daca exista scurgeri de ulei, combustibil sau apa.



Start, Sarcina zero, Functionare



Acceleratie

⚠️ ATENTIE: Daca motorul necesita oprire fortata, tineti apasat butonul "emergency stop" pana se opreste motorul.



5.5. Dispozitive de protecție

Opriti motorul imediat ce ledul de avertizare se aprinde si verificati componentele avariate.

Alarma	Elemente active	Siguranta	Motor	Led de indicare	Functionare
Micsorare a presiunii uleiului	-	-	Stop	Luminos	O micsorare anormala a uleiului
Cresterea temperaturii apei	-	-	Stop	Luminos	Temperatura apei de la motor creste neobisnuit
Incarcare cu defecte	-	-	Stop	Luminos	Fara pornire
Supracurent	Intrerupere	-	-	-	Functionare
Micsorare a nivelului de combustibil	-	-	-	Oil gage indication	Alimentati daca nivelul combustibilului scade

6. ULEIUL, LICHIDUL DE RACIRE SI COMBUSTIBILUL

6.1. Uleiul motorului


(1) Alegeti uleiul

Utilizati ulei din clasificarea CD realizata de API. In mod obisnuit este recomandat SAE 10W-30.

(2) **Alegeti vâscozitatea** corecta pentru temperatura medie din zona dumneavoastra.

⚠ ATENTIE

- Amestecurile de ulei nu sunt recomandate, deoarece reduc performanta ungerii.
- Nu utilizati amestecuri de ulei.



6.2. Lichidul de racire

Utilizarea lichidului de racire

Lichidul de racire este mixtura care contine apa si LLC.

Raportul de amestec corect pentru LLC si apa de racire trebuie sa fie 30%~50%. Daca raportul de amestec este mai mic de 30%, efectul sau anticoroziv nu este ideal.

Relatia dintre raportul de amestec si temperatura mediului ambiant.

- 30%: 10°C
- 40%: 20°C

- 50%: 30°C.

Va rugam sa folositi aceeasi marca si concentratie a LLC, cand adaugati LLC.
Inlocuiti LLC la fiecare doi ani.

6.3. Combustibil

(1) Utilizarea combustibilului

Utilizati combustibil diesel.

 **ATENȚIE:** Daca utilizati alt tip de combustibil, performanta motorului va scadea si pot aparea probleme tehnice serioase.

ATENȚIE

1. Utilizarea combustibilului

Nu utilizati alt tip de combustibil, decat cel recomandat.

2. Utilizarea combustibilului la temperaturi scazute

Utilizati motorina corespunzatoare fiecarui anotimp. Combustibilul trebuie adaptat la temperatura mediului.

7. UTILIZAREA ACUMULATORULUI

ATENȚIE: *Aplicatiile acumulatorului*

Acumulatorul poate produce gaze explozive. Daca este manipulata gresit, poate exploda.

- Asigurati o ventilatie corespunzatoare cand incarcati. Altfel o explozie poate provoca rani grave.
- Borna pozitiva nu trebuie conectata cu borna negativa cand conectati cablul prelungitor. Altfel scanteia va aprinde gazul exploziv din jurul acumulatorului si va provoca un incendiu.
- Deconectati placa de legare la pamant cand realizati service-ul si intretinerea generatorului.
- Evitati sa atingeti electrolitul deoarece contine acid sulfuric. Contactul cu pielea si ochii produce arsuri grave. Utilizati ochelari si imbracaminte de protectie.
- Verificati sau utilizati acumulatorul dupa ce ati oprit motorul.
- Nu deconectati acumulatorul in timpul utilizarii, altfel, motorul sau circuitul conductor se va arde.

7.1. *Attentionari la incarcarea acumulatorului*

- Indepartati borna negativa de la acumulator, dupa care pe cea pozitiva.
- Conectati mai intai cablul pozitiv si dupa aceea pe cel negativ.
- Indepartati gazul exploziv strans prin desfacerea suruburilor cand incarcati acumulatorul.
- Intrerupeti incarcarea acumulatorului, daca temperatura electrolitului bateriei este peste 45°C.
- Opriti incarcarea acumulatorului cand este incarcata complet. Daca continuati incarcarea sa, determinati ca:
 - a. Bateria sa fie foarte fierbinte.
 - b. Electrolitul bateriei sa scada.
 - c. Bateria sa fie intr-o conditie de deteriorare.
- Vetii avaria alternatorul AC daca conectati polii acumulatorului invers.

Intretinerea si service-ul periodic

PERICOL: *Componente mobile*

Atentie la piesele mobile

- Intretinerea si service-ul generatorului se realizeaza doar dupa ce s-a oprit.
- Ventilatorul radiatorului va continua sa se roteasca o perioada dupa ce motorul a fost oprit. Intretineti piesele interne ale generatorului dupa oprirea lor completa.

⚠ PERICOL: Socuri electrice

- Intretineti piesele interne ale generatorului dupa oprirea acestuia.

⚠ ATENTIE: Piese fierbinti

- Esapamentul este fierbinte in timpul operarii si ramane fierbinte imediat dupa oprirea motorului.

⚠ ATENTIE: Utilizarea acumulatorului

Utilizarea gresita poate provoca accidente.

- Slabiti cablul bornei negative cand realizati intretinerea si service-ul generatorului.

⚠ ATENTIE: Imbracaminte de protectie

- Purtati imbracaminta de protectie si utilizati unelte sigure cand realizati service-ul unitatii.
- Nu purtati cravata sau haine largi, pentru ca se pot prinde de unitate si pot provoca un accident.

⚠ ATENTIE: Eliminarea combustibilului uzat

- Colectarea combustibilului uzat se face in recipiente corespunzatoare.
- Combustibilul uzat polueaza mediul inconjurator, de aceea nu trebuie eliminat direct pe sol sau in sistemul de canalizare.
- Eliminarea uleiului, combustibilului, lichidului de racire si acumulatorului se face conform reglementarilor in vigoare.

⚠ ATENTIE: Indicator, semn

- Puneti un semn pe comutatorul de pornire pentru a arata ca unitatea este in intretinere.

8. INTRETINEREA SI SERVICE-UL GENERATORULUI

Perioada de verificare

Intervalul de verificare	Zilnic	Primele 50 ore	Urmatoarele 150 ore	Urmatoarele 250 ore	Din 500 in 500 de ore
Verificati si completati combustibilul	•				
Verificati uleiul	•				
Verificati daca sunt scurgeri de ulei	•				
Verificati si suflati filtrul de aer	•	Se inlocuieste mai des daca motorul functioneaza in zone cu mult praf!			
Schimbati uleiul		•	•	•	•
Inainte de oprirea motorului inchideti robinetul de alimentare cu carburant!					

Verificare dupa primele 50 de ore:

- Inlocuiti uleiul motorului.
- Inlocuiti elementul filtrului de ulei.

Verificare la urmatoarele 150 de ore:

- Inlocuiti uleiul.
- Inlocuiti elementul filtrului de ulei.
- Curatati filtrul de aer.
- Masurati rezistenta de izolatie a generatorului. (odata pe luna)
- Verificati densitatea electrolitului acumulatorului.

Verificare la urmatoarele 250 de ore:

- Inlocuiti uleiul.
- Inlocuiti elementul filtrului de ulei.

- Curatati filtrul de aer.
- Masurati rezistenta de izolatie a generatorului. (odata pe luna)
- Verificati densitatea electrolitului acumulatorului.


Verificare la fiecare 500 de ore:

- Inlocuiti elementul filtrului de combustibil.
 - Curatati radiatorul.
 - Verificati circuitul electric al bornei si circuitul conectorului.
 - Verificarile de la fiecare 250 de ore.
- Verificare la fiecare 1000 de ore:
- Curatati interiorul rezervorului de combustibil.
 - Inlocuiti elementul filtrului de aer.
 - Ajustati timpul injectiei de combustibil.
 - Verificati cauciucul anti-vibratii.
 - Verificati furtunul de nailon si de cauciuc.
 - Verificati amortizorul de zgomet.
 - Realizati verificarile de la fiecare 250 de ore si de la fiecare 500 de ore.
 - Utilizati manualul de utilizare a motorului pentru mai multe detalii.

8.1. Verificarea dupa primele 50 de ore

(1) Inlocuirea uleiului.

Inlocuiti uleiul motorului dupa primele 50 de ore de functionare, iar a doua oara la 250 de ore.



- Desfaceti surubul pentru drenaj, scurgeti uleiul. Este mai usor de drenat uleiul daca motorul este putin cald.
 - Dupa aceea puneti la loc surubul pentru drenaj si strangeti.
 - Daca uleiul este nou, utilizati teava de umplere. Alimentati pana la nivelul superior.
 - Porniti motorul pentru cateva minute dupa alimentare si verificati nivelul uleiului. (intre pozitia H si L).
- Inlocuiti elementul filtrului de ulei.

8.2. Verificare la 150 si 250 de ore.

(1) Inlocuiti uleiul.

Inlocuiti la 150 si 250 de ore.

(2) Inlocuiti elementul filtrului de ulei

Inlocuiti la 150 si 250 de ore.


Înainte de a înlocui garnitura arcului, este redresat. Desfaceți surubul pentru drenaj și scurgeți uleiul.

a. Desfaceți elementul cu ajutorul unei chei.

b. Curățați filtrul, stropiți cu ulei pe suprafața garniturii arcului. Înșelați din nou filtrul.

c. Porniți motorul pentru o perioadă, după ce ați înlocuit filtrul. Verificați nivelul uleiului. Asigurați-vă că nivelul uleiului este între H și L.

d. În legătură cu garnitura arcului filtrului, consultați manualul de operare al producătorului.



(3) Curățați filtrul de aer

Citiți manualul de utilizare al motorului diesel.

Pentru a curăța filtrul, suflați-l cu aer comprimat.

- Verificați filtrul. Înlocuiți-l dacă este necesar.
- Instalați filtrul de aer.




⚠ PERICOL: Socuri electrice

- Verificați rezistența de izolație după oprirea motorului.
- Măsurați lunar utilizând 500V al aparatului de măsură. Verificați dacă depășește 1MΩ.

Măsurare:

Faceți referire la figura anterioară, slăbiți firul negativ de ieșire și setați întrerupătorul în poziția ON. Măsurați rezistența de izolație între surub și cadrul motorului.

Este posibil să existe scurgeri dacă este mai mic de 1MΩ. Curățați și stergeți borna de ieșire, întrerupătorul și cablul. Consultați furnizorul pentru orice nelămurire.



(4) Verificați raporturile acumulatorului

Motorul nu poate porni datorită scurgerilor de la acumulator. De aceea trebuie măsurată proporția electrolitului acumulatorului. Relația dintre acumulator și raport este următoarea:

Temperatura (°C)	20	0	-10
Raportul de încărcare (%)			
100	1.28	1.29	1.3
90	1.26	1.27	1.28
80	1.24	1.25	1.26
75	1.23	1.24	1.25

±0.01 eroare

Încărcați bateria dacă raportul este mai mic de 75%.

8.3. Verificare la fiecare 500 de ore

Verificarile de la fiecare 500 de ore trebuie sa cuprinda si verificarile de la fiecare 250 de ore.

(1) Verificati garnitura filtrului combustibilului.

Puneti cutia filtrului impreuna cu filtrul.

a. Scoateti garnitura filtrului cu cheie.

b. Curatati filtrul si puneti putin ulei pe suprafata filtrului, dupa care il instalati.

Nu strangeti prea mult.


c. Eliminati aerul din conducta de combustibil, dupa ce ati inlocuit garnitura.



(2) Curatati radiatorul.

Curatati orificiul radiatorului cu abur sau aer de inalta presiune.

⚠ ATENTIE: Curatarea cu aer comprimat trebuie sa depaseasca 1.5M, pentru a nu deterioara ventilatorul si conducta. De asemenea, desfaceti ventilatorul electric, pentru a nu intra in contact cu aburul sau apa.



(3) Verificati circuitul electric al bornei si circuitul conectorului.

Verificati daca este rugina in circuitul electric principal sau secundar.

8.4. Verificare la fiecare 1000 de ore

(1) Curatati rezervorul

Eliminati sedimentul si apa din rezervorul de combustibil.

(2) Inlocuiti filtrul de aer

(3) Verificati materialul anti-vibratii

Daca materialul antisoc este deteriorat sau distrus, contactati furnizorul.

(4) Verificati furtunul de nailon si cel de cauciuc

Daca furtunul de nailon si cel de cauciuc sunt vulcanizate, contactati furnizorul pentru a-l inlocui.

(5) Verificati amortizorul de zgomot

Daca amortizorul este vechi sau cojit, contactati furnizorul.

8.5. Programul de verificare si service

1 – Verificare si curatare

2 – Inlocuire

Element	Verificare zilnica	50 de ore	250 de ore	500 de ore	1000 de ore
Motor					
Verificati uleiul	1				
Verificati lichidul de racire	1				
Verificati cureaua ventilatorului	1				
Verificati combustibilul, drenati sedimentul si impuritatile	1		1		
Verificati electrolitul acumulatorului	1				
Verificati daca sunt scurgeri de apa si ulei	1				
Verificati daca sunt piese slabite	1				
Verificati culoarea gazelor de esapament	1				
Verificati contoarele si lampile de avertizare	1				
Inlocuiti uleiul motorului			2		

Inlocuiti filtrul uleiului		☆ Initial	2		
Curatati filtrul de aer		☆ Initial	1		
Verificati densitatea electrolitului acumulatorului			1		
Curatati radiatorul				1	
Inlocuiti inelul cu sigiliu de la filtrul combustibilului				2	
Curatati interiorul rezervorului de combustibil					1
Inlocuiti filtrul de aer					2
*Verificati jocul supapei					1
*Ajustati duza de la combustibil					1
*Verificati timpul injectiei de combustibil					1
*Verificati amortizorul de zgomot din cauciuc					1
Verificati furtunul de nailon si cel din cauciuc					1
Verificati materialul de absorbtie a sunetului					1
Generator					
Verificati daca releul este functional	1				
Verificati protectia pentru scurgeri electrice	1				
Masurati rezistenta de izolatie			1		
Verificati bornele circuitului si conexiunea				1	

Nota: "*" - contactati furnizorul.

☆ - indica timpul pentru verificarea initiala.

La alt model de motor, perioada de verificare este diferita.

Este necesara citirea manualului de utilizare.

9. PROBLEME TEHNICE

⚠ PERICOL: **Componente mobile**

- Este foarte periculos sa atingeti piesele mobile ale generatorului.
- Intretinerea si service-ul generatorului se realizeaza doar dupa ce s-a oprit.
- Ventilatorul radiatorului va continua sa se roteasca o perioada dupa ce motorul a fost oprit. Intretineti piesele interne ale generatorului dupa oprirea lor completa.

⚠ PERICOL: **Socuri electrice**

- Nu atingeti piesele interne cu tensiune in timpul utilizarii.
- Intretineti piesele interne ale generatorului dupa oprirea completa a motorului.

⚠ ATENTIE: **Piese fierbinti**

- Lasati motorul sa se raceasca inainte de a depozita echipamentul in spatii inchise.
- Pentru a evita oparirea, respectati semnele de avertizare lipite pe generator.
- Inchideti usa, cand utilizati generatorul din gama Super Silent.

⚠ ATENTIE: **Utilizarea acumulatorului**

- Daca nu este utilizat corect acumulatorul poate exploda.
- Scoateti borna negativa cand realizati service-ul generatorului.

Electromotorul nu functioneaza sau viteza este	Scurgeri la acumulator	Masurati lichidul
	Acumulator slabit sau ruginit	Instalati dupa curatare
	Contact imperfect la impamantare	Reparati

Motorul nu pornește	prea mica	Siguranta arsa	Inlocuiti
		Comutator de pornire defect	Inlocuiti
		Demaror defect	Inlocuiti
		Cabluri rupte	Reparati
	Motorul nu poate porni in timp ce demarorul functioneaza	Probleme la acceleratie	Reparati
		Nu este combustibil	Adaugati ulei
		Filtrul de combustibil este infundat	Curatati si inlocuiti filtrul de combustibil
		Aer in conducta de ulei	Scoateti aerul
	Temperatura mediului ambiant este foarte scazuta	Filetul pentru combustibil nu functioneaza	Verificati siguranta. Daca a sarit, o inlocuiti. Verificati si inlocuiti filetul daca este necesar.
		Combustibilul este inghetat	Utilizati ulei JIS-3, sau alegeti un ulei cu vascositatea aplicabila zonei.
		Exista apa acumulata in conducta de combustibil, care este inghetata	Incalziti, goliti rezervorul, filtrul de combustibil si apa din conducta de ulei
Motorul se opreste automat. Iar turatia nu poate atinge valoarea nominala	Aer langa conducte		Scoateti aerul
	Filtrul de combustibil nu este asezat corect		Inlocuiti elementul filtrului de combustibil, curatati si inlocuiti filtrul
	Pierderi la compresiune		Reparati motorul
	Filtrul de aer este infundat		Inlocuiti elementul filtrului de aer

Defect		Cauza	Solutia
Motorul se opreste datorita presiunii scazute a uleiului	Nu este suficient ulei		Adaugati ulei
	Senzor ulei defect		Inlocuiti comutatorul
	Filtrul de aer nu este asezat corect		Inlocuiti filtrul
Motorul nu ajunge la cea mai mare valoare a turatiei	Acceleratie defecta		Ajustati
	Aer in conducta de combustibil		Scoateti aerul
Turatia la mers in gol este prea mare	Regulatorul de turatie nu functioneaza corect		Ajustati
Turatia mica la mers in gol	Regulator defect		Ajustati
	Aer in conducta de combustibil		Scoateti aerul
Prea multe vibratii	Piese nu sunt suficient de stranse		Strangeti
Zgomote anormale	Motor	Sunete anormale	Reparati
	Generator	Osie defecta	Inlocuiti
		Suruburi slabite	Strangeti
	Carcasa motorului	Sunete anormale	Reparati
	Ventilator electric	Sunete anormale	Reparati
Supraincalzire	Verificati imprejurimile		Eliberati imprejurimile
	Daca nu este lichid de racire		Verificati
	Cureaua ventilatorului este slabita		Intretineti ventilatorul
	Orificiul de racire al radiatorului s-a strans		Curatati componenta de racire a radiatorului
	Termostat anormal		Intretineti termostatul
	Ventilator electric anormal		Verificati si inlocuiti siguranta

	Ventilator electric anormal	Verificati si reparati protectia prizei
--	-----------------------------	---

Defect	Cauza	Solutia
Valoarea tensiunii nu este corecta sau nu este tensiune	Voltmetru defect	Inlocuiti
	AVR defect	Contactati furnizorul
	ZNR este ars	
	Redresorul mobil este ars	
	Circuitul rotor este rupt	
	Circuitul motorului este ars	
Generatorul nu atinge valoarea tensiunii nominale	Voltmetru defect	Inlocuiti
	AVR defect	Contactati furnizorul
	VR defect	
	Redresorul mobil este ars	
	ZNR este ars	
	Cablul generatorului este ars	
	Turatia este prea mica	Mariti viteza
Supratensiune	Voltmetru defect	Inlocuiti
	AVR defect	Contactati furnizorul
	VR defect	
Tensiunea scade foarte mult cand sunt conectati consumatorii	Redresorul mobil este ars	Contactati furnizorul
	AVR defect	
	Filetul principal sau filetul de excitatie este ars	
Intreupatorul nu functioneaza	Sarcina nu este egala	Egalati
	Intreupator defect	Contactati furnizorul
	Intreupator defect	
	Sarcina circuitului este scurtata	Verificati

10. DEPOZITAREA PE TERMEN LUNG

Pentru a depozita generatorul pe termen lung, asezati-l intr-un loc uscat, lipsit de praf si foarte bine ventilat, respectand si urmatoarele instructiuni:

- (1) Curatati generatorul de mizerie si praf.
- (2) Scoateti acumulatorul si incarcati-l inainte de depozitare.


Este recomandat sa incarcati acumulatorul in fiecare luna pentru a elimina efectul de descarcare a acumulatorului.

- (3) Intretineti si reparati piesele rupte sau avariate pentru a avea asigura ca generatorul va porni in conditii normale.
- (4) Faceti referire la manualul de utilizare pentru orice defect al motorului.

ATENTIE: **Depozitarea**

- Asezati generatorul in pozitia corecta altfel acesta va cadea si va provoca un accident. Retineti procedura corelativa daca stivuiti si alte lucruri pe echipament.
- Asigurati-va ca nu este deteriorata carcasa motorului, nu sunt suruburi slabite sau accesorii ratacite.

- Generatoarele trebuie asezate pe o suprafata plana si care sa suporte greutatea acestora.
- Daca asezati un generator deasupra altuia, asigurati-va ca greutatea si dimensiunea celui de deasupra este mai mica decat a celui de dedesubt.
- Intre doua generatoare stivuite asezati suportii de lemn, precum in figura.
- Asezati suportii exact ca in figura.
- Nu porniti generatoarele cand sunt stivuite. Altfel cele asezate deasupra vor cadea.



11. SPECIFICATII TEHNICE

Open Frame (monofazat)

Model		KDE 25E	KDE 30E	KDE 35E
Generator	Frecventa nominala (Hz)	50	50	50
	Putere nominala (kVA)	20	23	30
	Putere nominala (kW)	20	23	30
	Tensiunea nominala (V)	115/230	115/230	115/230
	Curent nominal (A)	87 x 2/87	100 x 2/100	130 x 2/130
	Turatia nominala (r/min)	1500	1500	1500
	Tip excitatie	Monofazat, three loops / fara perie, auto-excitatie si tensiune constanta (AVR)		
	Factor de putere (cos Φ)	1.0		
	Grad de izolatie	F	H	H
	Numar poli	4	4	4
Motor	Model motor	KM493G	KM493ZG	KD4105G
	Tip motor	4 cilindri, in linie, 4-timpi, racire cu lichid, injectie directa	4 cilindri, in linie, 4-timpi, racire cu lichid, injectie directa, Turbo	4 cilindri, in linie, 4-timpi, racire cu lichid, injectie directa
	Alezaj x Cursa (mm)	93 x 102	93 x 102	105 x 125
	Capacitate cilindrica (L)	2.771	2.771	4.329
	Rata compresie	18.2:1	18.2:1	17:1
	Putere nominala [kW/(r/min)]	23.2/1500	28.5/1500	41.6/1500
	Tip combustibil	0(vara), -10(iarna), -35(ger) diesel		
	Tip ulei	SAE 10W30 sau 15W40		
	Consum combustibil	≤320	≤300	≤300
	Capacitate rezervor	95	95	95
Unitate	Autonomie	11	10	8
	Dimensiuni: L x l x h (mm)	1450 x 800 x 1050	1450 x 800 x 1050	1450 x 760 x 1050
	Greutate (kg)	720	720	720
	Sistem de pornire	Pornire electrica 12V	Pornire electrica 12V	Pornire electrica 12V
	Nivel zgomot [dB(A)/1m]	91	91	91
	Nivel zgomot la sarcina nominala [dB(A)/7m]	81	81	81
Tip structura		Open frame		

Open frame (trifazat)

Model		KDE30E3	KDE35E3	KDE45E3	KDE60E3	KDE75E3	KDE100E3
Generator	Frecventa nominala (Hz)	50	50	50	50	50	50
	Putere nominala (kVA)	24	28	37	50	62	80
	Putere nominala (kW)	19.2	22.4	29.6	40	49.6	64
	Tensiunea nominala (V)	400/230	400/230	400/230	400/230	400/230	400/230
	Curent nominal (A)	34.6	40.4	53.4	72.2	89.5	115
	Turatie nominala (r/min)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	Tip excitatie	Conexiune trifazica tip "Y" / fara perie, auto-excitatie si tensiune constanta (AVR)			Conexiune trifazica tip "Y" / fara perie, auto-excitatie si tensiune constanta (AVR)		
	Factor de putere (cosΦ)	0.8(lag)			0.8(lag)		
	Grad de izolatie	H	H	H	H	H	H
	Numar poli	4	4	4	4	4	4
Motor	Model motor	KM493G	KM493ZG	KD4105G	KD4105ZG	KD6105G	KD6105ZG
	Tip motor	4 cilindri, in linie, 4-timpi, racire cu lichid, injectie directa	4 cilindri, in linie, 4-timpi,	4 cilindri, in linie, 4-timpi, racire cu lichid, injectie directa	4 cilindri, in linie, 4-timpi, racire cu lichid, injectie directa, Turbo	6 cilindri, in linie, 4-timpi, racire cu lichid, injectie directa	6 cilindri, in linie, 4-timpi, racire cu lichid, injectie directa, Turbo
	Alezaj x Cursa (mm)	93 x 102	93 x 102	105 x 125	105 x 125	105 x 125	105 x 125
	Capacitate cilindrica (L)	2.771	2.771	4.329	4.329	6.494	6.494
	Rata compresie	18.2:1	18.2:1	17:1	17:1	17:1	17:1
	Putere nominala [kW/(r/min)]	23.2/1500	28.5/1500	41.6/1500	51/1500	62/1500	76/1500
	Tip combustibil	0(vara), -10(iarna), -35(ger) diesel			0(vara), -10(iarna), -35(ger) diesel		
	Tip ulei	Grad L-ECD 15W30 sau 15W40			Grad L-ECD 15W30 sau 15W40		
	Consum combustibil	≤320	≤300	≤300	≤290	≤290	≤280
	Capacitate rezervor	95	95	95	95	110	110
	Autonomie	12	11.5	8	6.5	6	5
	Dimensiuni: L x l x h (mm)	1450x800x1050	1450x760x1050	1660x830x1200	1660x830x1200	1960x850x1300	1960x830x1300
Unitate	Greutate (kg)	720	750	1120	1120	1220	1220
	Sistem de pornire	Pornire electrica 12V			Pornire electrica 24V		
	Nivel zgomot [dB(A)/1m]	91	91	91	91	91	91
	Nivel zgomot la sarcina nominala [dB(A)/7m]	81	81	81	81	81	81
	Tip structura	Open frame					

Generator ultra-silent (monofazat)

Model		KDE25SS	KDE30SS	KDE35SS
Generator	Frecventa nominala (Hz)	50	50	50
	Putere nominala (kVA)	18.5	23	30
	Putere maxima (kVA)	20	25	33
	Tensiunea nominala (V)	115/230	115/230	115/230
	Curent nominal (A)	160/80	200/100	260/130
	Turatie nominala (r/min)	1500	1500	1500
	Tip excitatie	Monofazat, three loops / fara perie, auto-excitatie si tensiune constanta (AVR)		
	Factor de putere (cos Φ)	1.0		
	Grad de izolare	H	H	H
	Numar poli	4	4	4
Motor	Model motor	KM493G	KM493ZG	KD4105
	Tip motor	4 cilindri, in linie, 4-timpi, racire cu lichid, injectie directa	4 cilindri, in linie, 4-timpi, racire cu lichid, injectie directa, Turbo	4 cilindri, in linie, 4-timpi, racire cu lichid, injectie directa
	Alezaj x Cursa (mm)	93 x 102	93 x 102	105 x 125
	Capacitate cilindrica (L)	2.771	2.771	4.33
	Rata compresie	18.2:1	18.2:1	17.5:1
	Putere nominala [kW/(r/min)]	23.2/1500	28.5/1500	40.2/1500
	Tip combustibil	0(vara), -10(iarna), -35(ger) diesel		
	Tip ulei	SAE 10W30 sau 15W40		
	Capacitate baie de ulei (L)	8.5	8.5	11
	Consum combustibil	≤320	≤300	≤300
	Capacitate rezervor	95	95	95
	Autonomie	11	10	8
	Dimensiuni: L x l x h (mm)	1900 x 950 x 1200	1900 x 950 x 1200	2250 x 950 x 1300
Unitate	Greutate (kg)	960	985	1220
	Sistem de pornire	Pornire electrica 12V	Pornire electrica 12V	Pornire electrica 24V
	Nivel presiune acustica [dB(A)/1m]	68	68	68
	Nivel presiune acustica [dB(A)/7m]	51	51	51
	Nivel putere acustica masurat (dB)	90	90	90
	Nivel putere acustica garantat (dB)	95	95	95
	Tip structura	Ultra silent		

Generator ultra-silent (trifazat)

Model		KDE30SS3	KDE35SS3	KDE45SS3	KDE60SS3	KDE75SS3	KDE100SS3
Generator	Frecventa nominala (Hz)	50	50	50	50	50	50
	Putere nominala (kVA)	24	28	37	50	62	80
	Putere maxima (kVA)	26	31	40	54	66	85
	Tensiunea nominala (V)	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
	Curent nominal (A)	34.6	40.4	53.4	72.2	89.5	115
	Turatia nominala (r/min)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	Tip excitatie	Conexiune trifazica tip "Y" / fara perie, auto-excitatie si tensiune constanta (AVR)			Conexiune trifazica tip "Y" / fara perie, auto-excitatie si tensiune constanta (AVR)		
	Factor de putere (cosΦ)	0.8(lag)			0.8(lag)		
	Grad de izolatie	H	H	H	H	H	H
	Numar poli	4	4	4	4	4	4
Motor	Model motor	KM493G	KM493ZG	KD4105G	KD4105ZG	KD6105G	KD6105ZG
	Tip motor	4 cilindri, in linie, 4-timpi, racire cu lichid, injectie directa	4 cilindri, in linie, 4-timpi, racire cu lichid, injectie directa	4 cilindri, in linie, 4-timpi, racire cu lichid, injectie directa	4 cilindri, in linie, 4-timpi, racire cu lichid, injectie directa, Turbo	6 cilindri, in linie, 4-timpi, racire cu lichid, injectie directa	6 cilindri, in linie, 4-timpi, racire cu lichid, injectie directa, Turbo
	Alezaj x Cursa (mm)	93 x 102	93 x 102	105 x 125	105 x 125	105 x 125	105 x 125
	Capacitate cilindrica (L)	2.771	2.771	4.33	4.33	6.494	6.494
	Rata compresie	18.2:1	18.2:1	17.5:1	17.5:1	17.5:1	17.5:1
	Putere nominala [kW/(r/min)]	23.2/1500	28.5/1500	41.6/1500	51/1500	62/1500	76/1500
	Tip combustibil	0(vara), -10(iarna), -35(ger) diesel			0(vara), -10(iarna), -35(ger) diesel		
	Tip ulei	SAE 10W30 sau 15W40			SAE 10W30 sau 15W40		
	Capacitate baie de ulei (L)	8.5	8.5	11	11	18.5	18.5
	Consum combustibil	≤320	≤300	≤300	≤290	≤290	≤280
	Capacitate rezervor	95	95	95	95	110	110
	Autonomie	12	11.5	8	6.5	6	5
	Dimensiuni: L x l x h (mm)	1900x950x1200	1900x950x1200	2250x950x1300	2250x950x1300	2700x1140x1500	2700x1140x1500
Unitate	Greutate (kg)	960	985	1270	1310	1650	1680
	Sistem de pornire	Pornire electrica 12V			Pornire electrica 24V		
	Nivel presiune acustica [dB(A)/1m]	68	68	68	68	68	68
	Nivel presiune acustica [dB(A)/7m]	51	51	51	51	51	51
	Nivel putere acustica masurat (dB)	91	89	92	90	90	90
	Nivel putere acustica garantat (dB)	95	90	94	95	95	95
	Tip structura	Ultra silent			Ultra silent		

Generator ultra silent (trifazat)

Model		KDE40ST3
Generator	Frecventa nominala (Hz)	50
	Putere nominala (kVA)	38
	Putere maxima (kVA)	40
	Tensiunea nominala (V)	230/400
	Curent nominal (A)	54.8
	Turatia nominala (r/min)	3000
	Tip excitatie	Conexiune trifazica tip "Y" / fara perie, auto-excitatie si tensiune constanta (AVR)
	Factor de putere (cos Φ)	0.8(lag)
	Grad de izolatie	H
	Numar poli	2
Motor	Model motor	KM493G
	Tip motor	4 cilindri, in linie, 4-timpi, racire cu lichid, injectie directa
	Alezaj x Cursa (mm)	93 x 102
	Capacitate cilindrica (L)	2.77
	Rata compresie	18.2:1
	Putere nominala [kW/(r/min)]	40/3000
	Tip combustibil	0(vara), -10(iarna), -35(ger) diesel
	Tip ulei	SAE 10W30 sau 15W40
	Capacitate baie de ulei (L)	8.5
	Consum combustibil	≤ 300
	Capacitate rezervor	95
	Autonomie	7
Unitate	Dimensiuni: L x l x h (mm)	1900 x 950 x 1200
	Greutate (kg)	985
	Sistem de pornire	Pornire electrica 12V
	Nivel presiune acustica [dB(A)/1m]	78
	Nivel presiune acustica [dB(A)/7m]	63
	Tip structura	Ultra silent

WWW.KIPOR.COM

KIPOR®

WUXI KIPOR POWER CO., LTD.

Address: Beside Jingyi Rd, Third-stage Development Section of
Wangzhuang Industry Area, Wuxi High &
New Technology Industry Development Zone.

TEL: 0086-510-85205041

FAX: 0086-510-85203796

E-MAIL: kipor@kipor.com